

千早赤阪村くすのきホール等ESCO事業
募集要項に対する質問回答

No.	質問	回答
1	参考診断書について:室内温湿度条件や、契約電力量及び月ごとのエネルギー消費量が記載されていないが、別途いただけるデータなのでしょうか？	室内温湿度条件は、設計図に示されている場合は設計図、示されていない場合は「建築設備設計基準 平成27年版(国土交通省)」に準ずるものとします。 契約電力量及び月ごとのエネルギー消費量は、参考図書の一部として配付します。
2	(3)事業内容について:「⑤エアコンの能力や全熱交換機の風量は、既設と同等以上の能力を有する機器とする」とありますが、本来設計時の能力は過剰仕様になっているものがESCO事業の分析では多々見られています。その事から「現状の室内環境を保持出来る仕様」に変更可能でしょうか？不可の場合その理由をご提示下さい。	現状としてエアコンは効きの悪い室もあり、また将来的な組織改正、行政の取組み等による各室の用途変更による使用人数の増減等の可能性も有り得ることから、既設と同等以上の能力を必須とします。